



A 70-2 Betrieblicher Umweltschutz und Rechtsangelegenheiten Dez. IV

UMWELTINSPEKTIONSBERICHT

Betreiber: Total Deutschland GmbH

Standort: Bundesstr. 007, 52159 Roetgen

Anlagenbezeichnung:

Zuständige Behörde: StädteRegion Aachen

Datum der Überwachung: 14.11.2012

Dauer der Überwachung: 1,5 Stunden

Angemeldete Überwachung: ja nein

Umfang der Überwachung: z.B.: Gesamte Anlage, medienübergreifend

Grundlage der Überwachung:

- ⇒ Immissionsschutzrecht (§ 52 Bundesimmissionsschutzgesetz)
- ⇒ Wasserrecht (§ 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 116 Landeswassergesetz)
- ⇒ Abfallrecht (§ 47 Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Ergebnis der Überwachung:

- keine Mängel
- geringfügige Mängel:
- erhebliche Mängel
- schwerwiegende Mängel

Veranlasste Maßnahmen:

- ⇒ Revisionschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
- ⇒ Untersagung des Betriebs eines Behälters

Bemerkung: Die Mängel, die zur Untersagung führten, wurden am Tag der Inspektion durch einen Fachbetrieb beseitigt.