



A 70–2 Betrieblicher Umweltschutz und Rechtsangelegenheiten Dez. IV

UMWELTINSPEKTIONSBERICHT

04. Dezember 2018

Betreiber: Hilden HKW GmbH

Standort: Simmerath

Anlagenbezeichnung: Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung, einschließlich zugehöriger Dampfkessel, durch den Einsatz von naturbelassenem Holz, mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt entsprechend Nummer 1.2.1 des Anhangs der 4. BImSchV

Zuständige Behörde: StädteRegion Aachen

Datum der Überwachung: 05. September 2018

Dauer der Überwachung: 2 Stunden

Angemeldete Überwachung: ja nein

Umfang der Überwachung: gesamte Anlage, medienübergreifend

- ⇒ Immissionsschutzrecht (§ 52 Bundesimmissionsschutzgesetz)
- ⇒ Wasserrecht (§ 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 93 Landeswassergesetz)
- ⇒ Abfallrecht (§ 47 Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Ergebnis der Überwachung:

- keine Mängel
- geringfügige Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
 - beim Betrieb und der Entwässerung des Spänelagers
 - fehlende Wartung des Leichtflüssigkeitsabscheiders
- erhebliche Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
- schwerwiegende Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können)

Veranlasste Maßnahmen:

- ⇒ Revisionschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung

Bemerkung: Nachweise über die Mängelbeseitigung lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vor. (hinzugefügt am 28. November 2018).